



Общество с ограниченной ответственностью

КРАСНОДАРСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350000 г. Краснодар, ул. Базовская дамба, д. 8.
ОГРН 1132310006179, КПП 231001001, ИНН 2310170415

Фактический адрес: РФ, Краснодарский край, 350020 г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 48.
www.knexpert.ru e-mail: knexpert@mail.ru моб. +7(918)266-88-55

Свидетельство об аккредитации №РА.RU.611531 от 19.06.2018 г.

Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610397 от 20.06.2014 г.

**Изменение от 25.03.2019 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
№ 23-2-1-3-0036-16 от 04.04.2016 г.**

По объекту капитального строительства
**«Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами
общественного назначения и подземной автостоянкой
в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка»**

На основании обращения ООО СЗ «Стройинструмент» № 125/ОКС от 21.03.2019 г. и представленных разделов проектной документации «Архитектурные решения» (том 3.1, шифр Ж/2-17-1-АР, изм. 1; том 3.2, шифр Ж/2-17-2-АР, изм. 1) по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону по ул. Шеболдаева, 95. Корректировка», по причине замены лифтов «ОТИС 2000R» на лифты «Протон» производства ПАО «КМЗ» в жилых домах Литер 1 и Литер 2, в проектную документацию внесены изменения, которые не противоречат положениям пп. 4.6, 4.8 (приложение Б), 7.3.13 свода правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» и не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта.

В связи с этим, в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» №23-2-1-3-0036-16 от 04.04.2016 г. внесены следующие изменения:

- в разделе «*Архитектурные решения*» в описании «*Литер 1*» абзац девятый на стр. 12 и в описании «*Литер 2*» абзац шестой на стр. 14 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Горизонтальная связь осуществляется системой коридоров. Для связи по вертикали запроектирована лестничная клетка типа Н1 и три лифта марки «Протон» производства ПАО «КМЗ»: 1 лифт грузоподъемностью 630 кг (8 чел.) с размерами кабины 2100x1100x2100 мм и скоростью подъема 1,6 м/с и 2 лифта грузоподъемностью 400 кг (5 чел.) с размерами кабин 1100x1100x2100 мм и скоростью подъема 1,6 м/с. Лифт грузоподъемностью 630 кг дополнительно обеспечивает транспортирование пожарных подразделений на все этажи здания, включая подвал и технический чердак. Выход в воздушную зону и далее в незадымляемую лестничную клетку осуществляется через лифтовой холл (двери лифтовых шахт – противопожарные с пределом огнестойкости EI 30, двери лифта для пожарных подразделений с пределом огнестойкости EI 60).»

Генеральный директор



Р.Ю.Дубинин